PLV :

PRÉFET
DE L'EURE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence régionale de santé de Normandie
Unité départementale de l'Eure

MONSIEUR LE PRESIDENT
SERPN (ROUMOIS / PLATEAU NEUBOURG)
ZAC de Thuit Anger
62 voie Romaine
27370 LE-THUIT-DE-L'OISON

Evreux, le 13 avril 2023

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SERPN

Prélèvement	00161648
Unité de gestion	SERPN (UGE 0146)
Installation	SAINT OUEN THOUBERVILLE (UDI 000920)
Point de surveillance	CENTRE VILLE (S 0000001349)
Commune	CAUMONT
Localisation exacte	Lotissement Le Clos des Colombes

Prélevé le :	vendredi 07 avril 2023 à 11h30
par :	LABEO ML
Type visite :	AU
Type d'eau :	T
Motif :	recontrôle

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0					
Couleur (qualitatif)	0					
Odeur (qualitatif)	0					
Saveur (qualitatif)	0					
Turbidité néphélométrique NFU	0.33	NFU				2,00
Température de l'eau	11,4	°C				25,00
Conductivité à 25°C	561	µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7.5	unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0.50	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0.55	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D127 — Code SISE de l'analyse : 00164790 — Référence laboratoire : U23.2610-1-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)			0	
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)			0	

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00161648)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le Préfet et par délégation
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Marie-Louise PHILIPPE