

MONSIEUR LE PRESIDENT
SERPN (ROUMOIS / PLATEAU NEUBOURG)
ZAC de Thuit Anger
62 voie Romaine
27370 LE-THUIT-DE-L'OISON

Evreux, le 28 octobre 2025

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SERPN

Prélèvement	00173139	Prélevé le : mardi 23 septembre 2025 à 09h55
Unité de gestion	SERPN (UGE 0146)	par : LABEO JFT
Installation	SAINT OUEN THOUBERVILLE (UDI 000920)	Type visite : D1
Point de surveillance	CENTRE VILLE (S 0000001348)	Type d'eau : T
Commune	TRINITE-DE-THOUBERVILLE (LA)	Motif : contrôle sanitaire
Localisation exacte	Cimetière	

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,3 NFU				2,00
Température de l'eau	14,3 °C				25,00
Conductivité à 25°C	598 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7.2 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0.24 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0.26 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D127

Code SISE de l'analyse : 00176279

Référence laboratoire : U25.8340-3-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	<0,010 mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	23,7 mg/L		50,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00173139)
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le Préfet et par délégation
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Marie-Pierre GUYONNET